



Міністерство України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

01024, Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

Тел. (044) 253-56-32, 253-69-06.

“16” грудня 2004 р №11 /з/ 4054

Голові правління ЗАТ "Українська
будівельна компанія"
Найданову М.А.
83018, м. Донецьк, вул. Орбіти, 13

Директору ТОВ "ВІПІ-Мастер"
Вознюку В.П.
83032, м. Донецьк, вул. Фонвізіна, 1-а

Директору ТОВ "Донтехлеспром"
Стадніку О.К.
83032, м. Донецьк, вул. Фонвізіна, 1-а

Розглянувши Ваші листи та беручи до уваги результати вогневих випробувань УкрНДІПБ МНС України (протоколи № 396/ІЦ – 2004 від 29.09.04 р., 395/ІЦ – 2004 від 29.09.04 р., 132/ІЦ – 2004 від 29.09.04 р., 123/ІЦ – 2004 від 29.09.04 р., 109/ІЦ – 2004 від 29.09.04 р.), Державний департамент пожежної безпеки МНС України повідомляє, що монолітне будівництво із використанням незйомної опалубки - системи "VELOX-WERK" (Чеська Республіка) може застосовуватися для будівель всіх ступенів вогнестійкості, згідно вимог табл. 4 ДБН В.1.1-7-2002 .

Заступник начальника

О.О.Євсеєнко